

工事内容に対する質問回答表

No. 1

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月8日	質 問 内 容
<p>仮設工事において工事用水・工事用電力どちらも、構内既存の施設から利用できないとありますが、新たに引込みますか。又利用できる場合は、施設個所・位置をご指示ください。</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>原則利用できません ただし工事用水においては利用可能（井水） 監督職員と協議する事</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 2

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月8日	質 問 内 容
<p>仮囲いは、必要ありませんでしょうか 施工する場合は、仕様及び設置範囲をご指示ください</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>安全上 既設工場部分と増築工事部分を明確に分けてください 必要に応じてバリケード、シート養生としてください</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 3

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月8日	質 問 内 容
<p>2階空調機械置場の立上り部の配筋要領をご指示ください。</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>構造図S-27 立上り壁の配筋図に準じて施工</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 4

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月8日	質 問 内 容
<p>図面A-10/53 では、延焼部分が無いように見られますが、どの範囲が延焼部分になりますでしょうか</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>延焼のおそれのある部分はありません</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 5

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月8日	質 問 内 容
<p>軒樋及び堅樋の支持金物は、SUS又は、メッキどちらでしょうか</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>SUSとしてください</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 6

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月8日	質 問 内 容
<p>矩形図にあります、アルミブラインドボックスの施工箇所は、休憩室及びミーティングルームでしょうか 又、仕様・寸法をご指示ください</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>アルミブラインドボックスは無しとします</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 7

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月8日	質 問 内 容
<p>外壁ガラスウールは、天井と同じく24Kでよろしいでしょうか</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>24Kとします</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 8

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月8日	質 問 内 容
<p>設計書【総合計編】建築工事19内装工事の内訳に有ります、『冷蔵庫 天井 断熱パネル』工事は 冷凍・冷蔵保管設備工事に含まれると考えて宜しいでしょうか</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>その通りです</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 9

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月9日	質 問 内 容
<p>外壁防火区画部分で1時間耐火の仕様ですと、ケイ12+強化石膏21+ケイ12となりますが、こちらでよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>1時間耐火認定工法とします</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 10

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月9日	質 問 内 容
<p>合成樹脂塗床仕上げ(カテトップ[®] 塗り)の厚み、等仕様をご指示願います。</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>厚2.0mm程度 監督職員と協議する事</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 11

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月9日	質 問 内 容
<p>空調機械置場、屋外冷凍機置場の土間の仕上げは、別途と考えてよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>1階 外部機械置場は本工事とします</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 12

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月9日	質 問 内 容
<p>外構工事でアスファルト舗装別途となっておりますが、建物廻りは埋め戻し整地でよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>建物廻りは良質な埋戻し土とします 監督職員と協議する事</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 13

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月9日	質 問 内 容
<p>外構工事のアルミ手摺市販品となっておりますが仕様がありましたらご指示願います。</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>落下防止として既設のガードパイプ同等以上とします</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 14

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月9日	質 問 内 容
<p>工事エリアの区画は、シートによる仮囲いを考えてよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>質問2. に準ずる</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 15

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月9日	質 問 内 容
<p>建設予定地のほかに工事のために使用できる用地を借用できますか。</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>建設予定地の隣接地に仮設事務所・工事用車両用地確保 (ただし排水処理槽整備工事と共用とする)</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 16

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月9日	質 問 内 容
<p>釜室の釜基礎の形状が不明です。ご指示願います</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>W250xH500程度 配筋は質問3. に準じる H型基礎 監督職員と協議する事</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 17

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月9日	質 問 内 容
<p>階段前の踏込槽は、コンクリートの槽で塗床による仕上げと考えるとよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>その通りです</p>	

工事内容に対する質問回答表

No. 18

工 事 名	株式会社秋川牧園 鶏肉加工場第3期増築工事
工 事 場 所	山口市仁保下郷983-1他3筆
入 札 年 月 日	平成29年8月22日
質 問 事 項	
8月9日	質 問 内 容
<p>手洗い器の付いた腰壁は、CB積みなのでしょうか。また仕上げは、クリーンマイルド仕上げでよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
8月16日	回 答 内 容
<p>その通りです</p>	